



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Председник Општине
Број: П-404-1-23/2019-5
Житиште, Цара Душана 15
Тел: 023/3821-306, факс: 023/3821-308
Датум: 18.07.2019.године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: П-04-404-1-23/2019

Замена азбестних цеви у Равном Тополовцу

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањем потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање:

Увидом у тендерску документацију, у делу инсталатерских радова, увидели смо да није тачно дефинисан квалитет потребног материјала који је предвиђен за уградњу стога вас молимо за тачнију дефиницију како не би био ни један понуђач фаворизован?

Одговор:

HDPE PE 100 цеви треба да буду произведене и атестиране у складу са стандардом EN12201, ISO-S8, DIN 8074/8075 (или одговарајући).

Цеви ду предвиђене за радни притисак 20 °C/ PN 10, SDR17, одобрене за пијаћу воду, морају бити отпорне на UV, радијацију и мраз и погодне за сучеоно и електрофузионо заваривање.

Фазонски комади и арматуре су од дуктилног лива GGG 40 са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом, према стандарду DIN 30677-други део и DIN 3476 (или одговарајући).

Комисија за јавне набавке